La Unión Eléctrica informa sobre la situación de este 6 de octubre

Publicado: Jueves, 06 Octubre 2022 16:32
Visto: 246

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación, aunque fue posible servir la carga entre las 2:14 am y las 6:07 am. La máxima afectación en el horario de la noche a nivel nacional fue de 1266 MW a las 8:00pm, coincidiendo con la hora pico, de ellos 129 MW por los daños ocasionados por el huracán Ian.

En nuestra provincia, alcanzamos una afectación máxima de 125 MW por Déficit de Capacidad de Generación a las 8:05pm, afectándose los siguientes circuitos pertenecientes al Bloque 1 en el horario de 7:00 pm a 11:00 pm.

?? Línea 4435 Contramaestre

?? Línea 4395 Contramaestre, Baire y Tercer Frente

?? Circuito 24, 9, 11, 7, 14, 20, 16 del municipio Santiago

?? Línea 5385 San Luis

?? Circuito El Pilar y 2 de Palma

?? Circuito Belleza, 2 La Maya, Sabanilla, Cabaña

?? Línea 5340 Santiago Industrial

Phoca PDF

?? Línea 5330 El Cristo,

?? Línea 5395 San Luis

Pasada las 9:00 pm comenzamos a apreciar una disminución en los valores de afectación por Déficit de Capacidad de Generación a 115 MW, lo que permitió ir restableciendo paulatinamente el servicio eléctrico, antes de lo programado en los Circuitos Sabanilla, Cabaña, 4435 Contramaestre y el circuito 9 de Santiago.

En el horario de 11:00 pm a 3:00 am, nuevamente con 125 MW de afectación por Déficit de Capacidad de Generación, fueron afectados, según la programación, los siguientes circuitos del bloque 2:

?? Línea 4390 Palma

?? Circuito 1+2, 8, 22, 23, 25, 19, 21, 13, 15, 12 de Stgo

?? Línea 5975 Banda de Baconao

?? Circuito Aduana

?? Circuito 1 y 4 de Palma

?? Línea 5335 Ramal Guamá

?? Ramal II Frente

Aproximadamente a 12:14am ocurrió un Disparo automático por Frecuencia (DAF) afectando la Línea 5330 El Cristo.

A partir de las 2:28am aproximadamente disminuimos a 65 MW afectados por Déficit de Capacidad de Generación, restableciendo los circuitos 1+2 y 19 de Santiago, la Banda Baconao, 1y 4 de Palma, Ramal II Frente.

En la madrugada, con 53 MW de Déficit de Capacidad de Generación, fueron afectados, los siguientes circuitos pertenecientes al Bloque 1 en el horario de 3:00 am a 7:00 am.

?? Línea 5330 Cristo

?? Circuito 14, 24, 7, 20 de Stgo

?? Circuito Palma Oeste

?? Línea 4390 Palma - Contramaestre

?? Línea 4395 Contramaestre, Baire y Tercer Frente

Phoca PDF

?? Circuito 2 de Palma

?? Circuito El Pilar

?? Circuito Belleza

?? Línea 5385 y 5395 San Luis

La Unión Eléctrica pronostica para el día de hoy, una afectación máxima de 800 MW por déficit de capacidad de generación a nivel nacional en el horario diurno.

Se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Otto Parellada, la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la CTE Antonio Guiteras, la unidad 4 de la CTE Nuevitas, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 4 y 6 de la CTE Rente. Se encuentra en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Rente. Se mantienen las limitaciones en la generación térmica (372 MW).

En la generación distribuida, están indisponibles por avería 1 079 MW y en mantenimiento 675 MW.

Para el horario pico, se estima la entrada de la unidad 4 de la CTE Renté con 50 MW, la unidad 3 de Planta Pico San José con 17 MW y la entrada de 86 MW en motores diésel.

Con este pronóstico, se estima para la hora pico una disponibilidad de 1913 MW y una demanda máxima de 3000 MW, para un déficit de 1087 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1157 MW en este horario, de ellos 110 MW por los daños ocasionados por el huracán Ian.

Al cierre de esta información en nuestra provincia teníamos 55 MW de afectación por Déficit de Capacidad de Generación. Están siendo afectados, los siguientes circuitos pertenecientes al Bloque 2 en el horario de 7:00 am a 1:00 pm.

?? Circuito 1+2, 8, 13, 15, 21+17, 25, 23

?? Línea 5975 Baconao

?? Línea 5335 Guamá

?? Circuito Dos Palmas Caracol

?? Ramal II Frente

?? Circuito Yarayabo

En este horario hasta el momento, no ha sido necesario afectar, por Déficit de Capacidad de Generación, el resto de los circuitos y líneas pertenecientes al Bloque 2. Estos pueden ser afectados, de incrementarse el Déficit, siempre dentro de su programación

Phoca PDF

Se implementan todas las medidas de restricción del consumo en el sector estatal.

Phoca PDF